

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

Наименование
продукта:

Антифриз для систем отопления
и кондиционирования "DIXIS- ECO TOP"
ТУ 20.59.43-001-60121632-2021

Предприятие-изготовитель:

ООО "ТД "РОКА Хемикалс""

Дата изготовления:

18.10.2022

Номер партии:

№8

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.59.43-001-60121632-2021	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	Соответствует
2. Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,071-1,079	1,075
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 30	Минус 30
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °C, не ниже	104	105
5. Вспениваемость: объем пены, см ³ , не более устойчивость пены, с, не более	30 3	10 1
6. Водородный показатель (рН), в пределах	8,0-9,5	8,8
7. Щелочность, см ³ , не менее	15	17,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям
ТУ 20.59.43-001-60121632-2021

Нач. производства ООО "ТД"РОКА Хемикалс"

Карпов Ю.А.

Дата проведения анализа 18.10.2022г.

